


CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO.MEX.54940 México	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULITILAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 65# / 310 x 96.7	CERTIFICATE ID 0000017410
PEDIDO DE VENTA 4538392/000020	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 35.390 KG	COLADA / LOITE 11005342/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 24756	CARTA DE EMBARQUE 05.12.2016	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		

COMPOSICIÓN QUÍMICA	C	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
0.0930	1.08	0.019	0.014	0.10	0.28	0.019	0.000	0.08	0.19	0.050	0.330	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	Sp
0.028	

PROPIEDADES MECÁNICAS	UTS/FU KSI 74.6	Elong. %	21.00	UTS/FU MPa 515	YS/FY MPa 410
-----------------------	-----------------------	-------------	-------	----------------------	---------------------

COMENTARIOS / NOTAS

  
 CARLOS MOSS VELEZ