

SAHAGÚN  
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah  
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990  
 México

**CERTIFICADO DE CALIDAD**


CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO A992	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 36# / 410 x 53.6	CERTIFICATE ID 0000005624
PEDIDO DE VENTA 3588991/000030		LONGITUD 12.20 M	PESO 23,530 KG	COLADA / LOTE 11002388/03
CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 23424/23436	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 14.04.2016		

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.0970	1.11	0.029	0.011	0.07	0.13	0.016	0.000	0.12	0.21	0.049	0.324	0.0000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.027												

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
54.5	69.8	21.50	482	376

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ