GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H. HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL KM 27 CIENEGA DE FLORES,NL 65550 México	ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL KM 27 CIENEGA DE FLORES,NL 65550 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 12 x 58# / 310 x 86.3	0000026590

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	37.899 KG	**11007197/02**

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL N°
4890818/000070	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
OC 4500177425 cieneg		03.05.2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.089	1.115	0.035	0.019	0.222	0.236	0.014	0.000	0.143	0.224	0.051	0.357	0.000

COMPOSICION QUÍMICA

Sn %
0.024

PROPIEDADES MECANICAS

YS FY KSI	UTS FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.5	67.2	25.0	463.6	351.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.8

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ