

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera México-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 8 x 24# / 200 x 35.7	CERTIFICATE ID 0000035225
PEDIDO DE VENTA 5564939/000040		CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 25945 Tultitlan		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 05.09.2017		


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.094	1.154	0.030	0.017	0.119	0.248	0.017	0.000	0.089	0.225	0.055	0.347	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.019												

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS, FY KSI	UTS, FU KSI	Elong. %	UTS, FU MPa	YS, FY MPa	G/L mm
60.1	71.6	28.0	493.6	348.3	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.8

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ