

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 8 x 15# / 200 x 22.3	CERTIFICATE ID 0000035419
PEDIDO DE VENTA 5583137/000130		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 25975 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 07.09.2017	LONGITUD 12.20 M	PESO 1,904 KG
			COLADA / LOTE 11008873/08	

COMPOSICIÓN QUÍMICA	C	Mn	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
	0.091	1.153	0.016	0.015	0.109	0.275	0.027	0.000	0.095	0.218	0.054	0.346	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	Sn
	%
	0.021

PROPIEDADES MECÁNICAS	YS/FY	UTS/FU	Elong.	UTS,FU	YS,FY	G/L
	KSI	KSI	%	MPa	MPa	mm
	54.6	87.2	30.0	601.3	356.9	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	YS/UTS
	0.8

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ