


PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Numero (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FACTURA

FECHA 25/07/2011 02:04:36 p.m.

Certificado 055456

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	UIC.T.	EI	le/ut	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 1-20110719-3-021	SOL 2 3/8	20ft	000000100050 ASTM-A529-50	56100	81300	32	0.69	0.241	0.900	0.007	0.008	0.000	0.224	0.248	0.091	0.096	0.470
02 1-20110719-3-022	SOL 2 3/8	20ft	000000100050 ASTM-A529-50	56100	81300	32	0.69	0.241	0.900	0.007	0.008	0.000	0.224	0.248	0.091	0.096	0.470
03 1-20110719-3-023	SOL 2 3/8	20ft	000000100050 ASTM-A529-50	56100	81300	32	0.69	0.241	0.900	0.007	0.008	0.000	0.224	0.248	0.091	0.096	0.470
04 1-20110719-3-024	SOL 2 3/8	20ft	000000100050 ASTM-A529-50	56100	81300	32	0.69	0.241	0.900	0.007	0.008	0.000	0.224	0.248	0.091	0.096	0.470
05 1-20110721-1-015	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
06 1-20110721-1-016	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
07 1-20110721-1-018	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
08 1-20110721-1-019	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
09 1-20110721-1-020	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
10 1-20110721-1-021	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
11 1-20110721-1-022	SOL 2 1/4	20ft	000000100303 ASTM-A529-50	57700	84500	31	0.68	0.258	0.921	0.008	0.009	0.000	0.236	0.216	0.075	0.072	0.485
12 1-20110721-1-023	SOL 2 1/4	20ft	000000100305 ASTM-A529-50	57300	84700	27	0.67	0.247	0.923	0.010	0.011	0.000	0.204	0.252	0.074	0.065	0.470
13 1-20110722-3-005	SOL 2 3/8	20ft	000000100057 ASTM-A529-50	57400	83100	31	0.69	0.231	0.930	0.006	0.017	0.000	0.210	0.226	0.079	0.065	0.454

- 14 ---
- 15 ---
- 16 ---
- 17 ---
- 18 ---
- 19 ---
- 20 ---
- 21 ---
- 22 ---
- 23 ---
- 24 ---
- 25 ---
- 26 ---
- 27 ---
- 28 ---
- 29 ---
- 30 ---

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6

**CONTROL
DE
CALIDAD**

[Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.