

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Numero (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FACTURA

FECHA 15/04/2011 08:52:23 a.m.

Certificado 054157

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E.	Ult.T.	EI	lg/lt	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ	
01	2-20110224-1-132	ANG 3 1/4	20ft 000000164579	ASTM-A529-50	58500	83000	29	0.70	0.243	0.950	0.008	0.029	0.000	0.240	0.265	0.099	0.064	0.478
02	2-20110224-1-134	ANG 3 1/4	20ft 000000164579	ASTM-A529-50	58500	83000	29	0.70	0.243	0.950	0.008	0.029	0.000	0.240	0.265	0.099	0.064	0.478
03	2-20110224-1-137	ANG 3 1/4	20ft 000000164579	ASTM-A529-50	58500	83000	29	0.70	0.243	0.950	0.008	0.029	0.000	0.240	0.265	0.099	0.064	0.478
04	2-20110224-1-139	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
05	2-20110224-1-141	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
06	2-20110224-1-142	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
07	2-20110224-1-143	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
08	2-20110224-1-144	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
09	2-20110224-1-145	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
10	2-20110224-1-149	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
11	2-20110224-1-154	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
12	2-20110224-1-156	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
13	2-20110224-1-158	ANG 3 1/4	20ft 000000164581	ASTM-A529-50	59300	84900	28	0.69	0.232	0.905	0.008	0.021	0.000	0.217	0.275	0.099	0.085	0.461
14	2-20110225-1-170	ANG 3 5/16	20ft 000000096259	ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
15	2-20110225-1-171	ANG 3 5/16	20ft 000000096259	ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
16	2-20110225-1-173	ANG 3 5/16	20ft 000000096259	ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
17	2-20110226-1-043	ANG 3 5/16	20ft 000000096273	ASTM-A529-50	57600	84600	28	0.68	0.241	0.903	0.008	0.011	0.000	0.205	0.218	0.085	0.068	0.460
18	---																	
19	---																	
20	---																	
21	---																	
22	---																	
23	---																	
24	---																	
25	---																	
26	---																	
27	---																	
28	---																	
29	---																	
30	---																	

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with aplicable requirements of specifications: ASTM A6

CONTROL
DE
CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.