


PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Numero (number)


CLIENTE PLESA ANAHUAC S.A. DE C.V.
FACTURA
FECHA 08/08/2011 03:16:55 p.m.

Certificado 055688

Qt. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T.	E	lg/lt	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ
01	Z-20110507-1-030	ANG 4 0.375 40ft	000000098254 A36/A529-50	53800	79100	30	0.68	0.257	0.901	0.009	0.013	0.000	0.230	0.179	0.050	0.070	0.475
02	Z-20110507-1-035	ANG 4 0.375 40ft	000000098254 A36/A529-50	53800	79100	30	0.68	0.257	0.901	0.009	0.013	0.000	0.230	0.179	0.050	0.070	0.475
03	Z-20110622-1-007	ANG 4 0.375 40ft	000000167932 A36/A529-50	55200	80900	32	0.68	0.234	0.942	0.010	0.029	0.000	0.250	0.239	0.074	0.058	0.465
04	Z-20110622-1-008	ANG 4 0.375 40ft	000000167932 A36/A529-50	55200	80900	32	0.68	0.234	0.942	0.010	0.029	0.000	0.250	0.239	0.074	0.058	0.465
05	Z-20110622-1-009	ANG 4 0.375 40ft	000000167932 A36/A529-50	55200	80900	32	0.68	0.234	0.942	0.010	0.029	0.000	0.250	0.239	0.074	0.058	0.465
06	Z-20110622-1-010	ANG 4 0.375 40ft	000000167932 A36/A529-50	55200	80900	32	0.68	0.234	0.942	0.010	0.029	0.000	0.250	0.239	0.074	0.058	0.465
07	Z-20110622-1-011	ANG 4 0.375 40ft	000000167932 A36/A529-50	55200	80900	32	0.68	0.234	0.942	0.010	0.029	0.000	0.250	0.239	0.074	0.058	0.465
08	Z-20110622-1-013	ANG 4 0.375 40ft	000000168178 ASTM-A529-50	55000	84700	30	0.68	0.244	0.918	0.008	0.032	0.000	0.231	0.271	0.092	0.054	0.471
09	---																
10	---																
11	---																
12	---																
13	---																
14	---																
15	---																
16	---																
17	---																
18	---																
19	---																
20	---																
21	---																
22	---																
23	---																
24	---																
25	---																
26	---																
27	---																
28	---																
29	---																
30	---																

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6




[Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 08/08/2011 03:26:19 p.m.

Certificado 055688

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T	El	lg/ut	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ
01 Z-20101222-1-002	ANGZ 3/8	20ft	000000094800 A36/A529-50	53600	79900	32	0.67	0.244	0.913	0.008	0.014	0.000	0.273	0.213	0.069	0.061	0.473
02 Z-20101222-1-003	ANGZ 3/8	20ft	000000094798 A36/A529-50	54200	81300	31	0.66	0.230	0.900	0.009	0.006	0.000	0.237	0.219	0.069	0.073	0.453
03 Z-20101222-1-057	ANGZ 3/8	20ft	000000094798 A36/A529-50	54200	81300	31	0.66	0.230	0.900	0.009	0.006	0.000	0.237	0.219	0.069	0.073	0.453
04 ---																	
05 ---																	
06 ---																	
07 ---																	
08 ---																	
09 ---																	
10 ---																	
11 ---																	
12 ---																	
13 ---																	
14 ---																	
15 ---																	
16 ---																	
17 ---																	
18 ---																	
19 ---																	
20 ---																	
21 ---																	
22 ---																	
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6



[Handwritten Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.