


128762

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700  
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Numero (number)

CLIENTE LAMINADORA VISTA HERMOSA, S.A DE C.V

FACTURA


FECHA 09/11/2011 02:14:22 p.m.

Certificado 056826

N. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E	Ult.T	E	ls/Lt	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ			
01	1-20111108-3-036	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
02	1-20111108-3-032	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
03	1-20111108-3-033	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
04	1-20111108-3-034	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
05	1-20111108-3-035	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
06	1-20111108-3-036	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
07	1-20111108-3-037	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
08	1-20111108-3-038	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
09	1-20111108-3-039	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
10	1-20111108-3-040	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
11	1-20111108-3-041	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
12	1-20111108-3-042	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
13	1-20111108-3-043	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
14	1-20111108-3-044	ANG2	3/16	20ft	000000019818	A36/A529-50	55500	79100	29	0.70	0.210	0.910	0.014	0.021	0.000	0.240	0.230	0.089	0.128	0.449
15	1-20111109-1-036	ANG2	3/16	20ft	000000019822	A36/A529-50	54500	82900	27	0.65	0.230	0.880	0.014	0.026	0.000	0.240	0.230	0.104	0.078	0.455
16	1-20111109-1-037	ANG2	3/16	20ft	000000019822	A36/A529-50	54500	82900	27	0.65	0.230	0.880	0.014	0.026	0.000	0.240	0.230	0.104	0.078	0.455
17	1-20111109-1-038	ANG2	3/16	20ft	000000019822	A36/A529-50	54500	82900	27	0.65	0.230	0.880	0.014	0.026	0.000	0.240	0.230	0.104	0.078	0.455
18	1-20111109-1-039	ANG2	3/16	20ft	000000019822	A36/A529-50	54500	82900	27	0.65	0.230	0.880	0.014	0.026	0.000	0.240	0.230	0.104	0.078	0.455
19	1-20111109-1-040	ANG2	3/16	20ft	000000019822	A36/A529-50	54500	82900	27	0.65	0.230	0.880	0.014	0.026	0.000	0.240	0.230	0.104	0.078	0.455

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales; angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.