

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Numero (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIA SA DE CV

FACTURA

FECHA 30/03/2012 03:08:28 p.m.

Certificado 058493

At.No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	E	la/ut	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ	
01 Z-20120124-3-071	ANG 3	0.375 40r	000000105664	CMC TX STELL	55600	88200	29	0.63	0.245	0.906	0.008	0.010	0.000	0.245	0.218	0.124	0.142	0.488
02 Z-20120125-1-007	ANG 3	0.375 40r	000000105666	ASTM-A529-50	58500	83700	27	0.69	0.240	0.980	0.035	0.027	0.000	0.210	0.240	0.090	0.100	0.480
03 Z-20120125-1-012	ANG 3	0.375 40r	000000105666	ASTM-A529-50	58500	83700	27	0.69	0.240	0.980	0.035	0.027	0.000	0.210	0.240	0.090	0.100	0.480
04 Z-20120125-1-013	ANG 3	0.375 40r	000000105666	ASTM-A529-50	58500	83700	27	0.69	0.240	0.980	0.035	0.027	0.000	0.210	0.240	0.090	0.100	0.480
05 Z-20120314-1-035	SCL 4	1/4 20r	000003030299	ASTM-A529-50	58400	81000	29	0.72	0.190	1.000	0.020	0.035	0.000	0.230	0.300	0.110	0.100	0.442
06 Z-20120314-1-036	SCL 4	1/4 20r	000003030299	ASTM-A529-50	58400	81000	29	0.72	0.190	1.000	0.020	0.035	0.000	0.230	0.300	0.110	0.100	0.442
07 Z-20120314-1-037	SCL 4	1/4 20r	000003030299	ASTM-A529-50	58400	81000	29	0.72	0.190	1.000	0.020	0.035	0.000	0.230	0.300	0.110	0.100	0.442
08 Z-20120314-1-038	SCL 4	1/4 20r	000003030299	ASTM-A529-50	58400	81000	29	0.72	0.190	1.000	0.020	0.035	0.000	0.230	0.300	0.110	0.100	0.442
09 Z-20120314-1-039	SCL 4	1/4 20r	000003030305	ASTM-A529-50	56300	82900	28	0.67	0.210	0.998	0.024	0.040	0.001	0.230	0.380	0.110	0.090	0.465
10 Z-20120314-1-040	SCL 4	1/4 20r	000003030305	ASTM-A529-50	56300	82900	28	0.67	0.210	0.998	0.024	0.040	0.001	0.230	0.380	0.110	0.090	0.465
11 Z-20120314-1-041	SCL 4	1/4 20r	000003030305	ASTM-A529-50	56300	82900	28	0.67	0.210	0.998	0.024	0.040	0.001	0.230	0.380	0.110	0.090	0.465
12 Z-20120314-1-042	SCL 4	1/4 20r	000003030305	ASTM-A529-50	56300	82900	28	0.67	0.210	0.998	0.024	0.040	0.001	0.230	0.380	0.110	0.090	0.465
13 --																		
14 --																		
15 --																		
16 --																		
17 --																		
18 --																		
19 --																		
20 --																		
21 --																		
22 --																		
23 --																		
24 --																		
25 --																		
26 --																		
27 --																		
28 --																		
29 --																		
30 --																		

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6

CONTROL
DE CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.