



PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954

H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

FACTURA

FECHA 12/06/2012 02:15:20 p.m.

Certificado 059429

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	El	le/Lt	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	NI	Cr	CEQ
01 1-20120307-1-055	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
02 1-20120307-1-056	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
03 1-20120307-1-057	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
04 1-20120307-1-058	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
05 1-20120307-1-059	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
06 1-20120307-1-060	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
07 1-20120307-1-061	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
08 1-20120307-1-062	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
09 1-20120307-1-063	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
10 1-20120307-1-064	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
11 1-20120307-1-065	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
12 1-20120307-1-066	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
13 1-20120307-1-067	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
14 1-20120307-1-068	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
15 1-20120307-3-002	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
16 1-20120307-3-007	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
17 1-20120307-3-008	ANG 1/4 3/16	20ft 000000106294	A36/A529-50.	55500	76700	29	0.72	0.197	0.862	0.006	0.019	0.000	0.211	0.188	0.065	0.050	0.403
18 1-20120611-1-026	ANG2 1/8 20ft	000012052166	ASTM-A529-50	58300	86600	26	0.67	0.200	0.941	0.013	0.026	0.000	0.203	0.347	0.088	0.096	0.439
19 1-20120611-1-027	ANG2 1/8 20ft	000012052166	ASTM-A529-50	58300	86600	26	0.67	0.200	0.941	0.013	0.026	0.000	0.203	0.347	0.088	0.096	0.439
20 1-20120611-1-028	ANG2 1/8 20ft	000012052166	ASTM-A529-50	58300	86600	26	0.67	0.200	0.941	0.013	0.026	0.000	0.203	0.347	0.088	0.096	0.439
21 1-20120611-1-029	ANG2 1/8 20ft	000012052166	ASTM-A529-50	58300	86600	26	0.67	0.200	0.941	0.013	0.026	0.000	0.203	0.347	0.088	0.096	0.439
22 1-20120611-1-030	ANG2 1/8 20ft	000012052166	ASTM-A529-50	58300	86600	26	0.67	0.200	0.941	0.013	0.026	0.000	0.203	0.347	0.088	0.096	0.439
23 ---																	
24 ---																	
25 ---																	
26 ---																	
27 ---																	
28 ---																	
29 ---																	
30 ---																	

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: ángulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestión de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV B MAYO 2012.