



PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Fisicas y Quimicas
(Mill Test Report)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.
FACTURA16563
FECHA 16/07/2012 02:29:40 p.m.

Certificado 059578

| At. No. DE SERIE | PRODUCTO | COLADA | NORMA | Lím.E. | Ult.T. | El | le/ut | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | CEQ |
|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 1-20120615-3-011 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 02 | 1-20120615-3-018 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 03 | 1-20120615-3-019 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 04 | 1-20120615-3-020 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 05 | 1-20120615-3-021 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 06 | 1-20120615-3-022 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 07 | 1-20120615-3-023 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 08 | 1-20120615-3-024 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 09 | 1-20120615-3-025 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 10 | 1-20120615-3-026 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 11 | 1-20120615-3-027 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 12 | 1-20120615-3-028 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 13 | 1-20120615-3-029 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 14 | 1-20120615-3-031 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 15 | 1-20120615-3-032 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 16 | 1-20120615-3-033 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 17 | 1-20120615-3-035 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 18 | 1-20120615-3-037 | ANG 1½ 3/16 | 20ft 000012051756 ASTM-A529-50 | 58400 | 84400 | 29 | 0.69 | 0.181 | 0.930 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 0.189 | 0.243 | 0.095 | 0.092 | 0.408 |
| 19 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD


Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV es lograr la satisfaccion de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integracion de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV A ABRIL 2009..