

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

Certificado 061308

CLIENTE ACEROMEX S.A. DE C.V.
FACTURA
FECHA 13/12/2012 07:26:53 p.m.

No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	El	lg/lt	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	NI	Cr	CEQ	
1-20121026-1-024	ANG 1½ 3/16	20ft	000000112561	A36/A529-50	54500	75700	28	0.71	0.204	0.876	0.010	0.015	0.000	0.227	0.158	0.081	0.112	0.426
2-20120327-1-056	CLV 4 4.5	20ft	000000105706	A36/A529-50	58200	80300	24	0.72	0.251	0.928	0.011	0.012	0.000	0.213	0.240	0.098	0.103	0.484
2-20120327-1-057	CLV 4 4.5	20ft	000000105706	A36/A529-50	58200	80300	24	0.72	0.251	0.928	0.011	0.012	0.000	0.213	0.240	0.098	0.103	0.484
2-20121120-1-061	ANG 3 5/16	20ft	000000113425	A36/A529-50	52600	79200	27	0.66	0.242	0.906	0.006	0.012	0.000	0.215	0.212	0.100	0.092	0.468
2-20121120-1-062	ANG 3 5/16	20ft	000000113425	A36/A529-50	52600	79200	27	0.66	0.242	0.906	0.006	0.012	0.000	0.215	0.212	0.100	0.092	0.468
2-20121120-1-063	ANG 3 5/16	20ft	000000113425	A36/A529-50	52600	79200	27	0.66	0.242	0.906	0.006	0.012	0.000	0.215	0.212	0.100	0.092	0.468
2-20121120-1-064	ANG 3 5/16	20ft	000000113425	A36/A529-50	52600	79200	27	0.66	0.242	0.906	0.006	0.012	0.000	0.215	0.212	0.100	0.092	0.468
2-20121130-3-042	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-046	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-048	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-050	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-051	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-057	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-058	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-060	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-061	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455
2-20121130-3-063	ANG 4 5/8	20ft	000001019827	A36/A529-50	61000	81900	27	0.74	0.210	0.950	0.013	0.038	0.000	0.180	0.300	0.130	0.140	0.455

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6

CONTROL
DE
CALIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV B MAYO 2012