



PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte.
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954
H. Matamoros Tami.

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Número (number)

CERTIF. 665058

FACT 11535


Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
Pedido : 11535

Fecha: 11/08/11-Viernes

Descripción del producto Atados	#Colada	L. E.	U. T.	%E	LB/ UT	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr
ANGLE, 21/2X21/2X5/16, 40FT, A36/A529-50.	166179	56300	83000	30	.678	.237	0.930	.008	.018		.240	.293	.116	.064
FLAT, 4 X 1/4, 20FT, A36/A529-50.	1011014	57700	81900	31	.704	.210	0.950	.014	.045		.240	.300	.130	.140

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



[Signature]
Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, SA DE CV es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: ángulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestión de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo!