



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS.

Orden / Order:37026

Certificado / Certificate: B36964

Fecha / Date:18/09/2015 13:53 PM

Fecha Impresión / Print Date:18/09/2015 14:45 PM




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201507282003	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151255	A36/A529-50	54945	75478	33	0.73	.16	.834	.178	.02	.036	.269	.139	.09	.021	.012	.001	.001	.002	.385
2	2201507282007	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151255	A36/A529-50	54945	75478	33	0.73	.16	.834	.178	.02	.036	.269	.139	.09	.021	.012	.001	.001	.002	.385
3	2201507282002	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151255	A36/A529-50	54945	75478	33	0.73	.16	.834	.178	.02	.036	.269	.139	.09	.021	.012	.001	.001	.002	.385
4	2201507282011	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151255	A36/A529-50	54945	75478	33	0.73	.16	.834	.178	.02	.036	.269	.139	.09	.021	.012	.001	.001	.002	.385
5	2201507282010	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151255	A36/A529-50	54945	75478	33	0.73	.16	.834	.178	.02	.036	.269	.139	.09	.021	.012	.001	.001	.002	.385
6	2201507281063	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151258	A36/A529-50	52468	74575	30	0.7	.172	.844	.172	.016	.032	.294	.12	.099	.023	.013	.001	.001	.002	.396
7	2201507281048	ANG 20ft 2.5x2.5x3/16	000000151258	A36/A529-50	52468	74575	30	0.7	.172	.844	.172	.016	.032	.294	.12	.099	.023	.013	.001	.001	.002	.396
8	1201509073042	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
9	1201509073041	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
10	1201509073033	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
11	1201509073037	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
12	1201509073029	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
13	1201509073032	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
14	1201509073031	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
15	1201509073040	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
16	1201509073039	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
17	1201509073043	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
18	1201509073030	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
19	1201509073028	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151905	A36/A529-50	54920	76485	27	0.72	.16	.847	.197	.012	.029	.229	.142	.075	.02	.009	.001	.001	.001	.387
20	1201509073044	ANG 20ft 2x2x3/16	000000151908	A36/A529-50	52248	75144	30	0.7	.16	.835	.174	.013	.029	.339	.156	.239	.055	.021	.001	.001	.002	.408

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.