

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Carzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS.

Orden / Order:49034

Certificado / Certificate: B48912

Fecha / Date:02/06/2017 15:25 PM

Fecha Impresión / Print Date:02/06/2017 16:57 PM



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Sn	Nb	CEQ	
1	2201305273048	ANG 3x3x3/16 20R	00000004395B	A36/A529-50	57500	81200	26	0.71	.194	1.035	.012	.027	.001	.243	.323	.108	.174	.031	.001	.003	.005	.477
2	2201305273048	ANG 3x3x3/16 20R	00000004395B	A36/A529-50	57500	81200	26	0.71	.194	1.035	.012	.027	.001	.243	.323	.108	.174	.031	.001	.003	.005	.477
3	2201305273052	ANG 3x3x3/16 20R	00000004395B	A36/A529-50	57500	81200	26	0.71	.194	1.035	.012	.027	.001	.243	.323	.108	.174	.031	.001	.003	.005	.477
4	2201305273040	ANG 3x3x3/16 20R	00000004395B	A36/A529-50	57500	81200	26	0.71	.194	1.035	.012	.027	.001	.243	.323	.108	.174	.031	.001	.003	.005	.477
5	2201305273036	ANG 3x3x3/16 20R	00000004395B	A36/A529-50	57500	81200	26	0.71	.194	1.035	.012	.027	.001	.243	.323	.108	.174	.031	.001	.003	.005	.477
6	1201309051074	SOL 20R 3x3/8	0000001097RB	A36/A529-50	53100	79500	28	0.66	.224	1.02	.015	.035	.002	.206	.452	.167	.217	.042	.001	.012	.004	.522
7	2201703153026	SOL 20R 3x3/8	000000162993	A36/A529-50	52600	73900	26	0.71	.172	.854	.015	.028	.002	.193	.247	.115	.126	.034	.001	.011	.002	.404
8	2201704292017	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
9	2201704292020	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
10	2201704292016	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
11	2201704292016	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
12	2201704292024	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
13	2201704292022	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
14	2201704292015	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436
15	2201704292003	SOL 4x3/8 20R	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	.187	.86	.022	.029	.002	.187	.324	.11	.194	.031	.001	.015	.004	.436

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.