

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 24/10/11 13:46:40
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 007033 CONTRA 11230 REMISION: 0033322-1
 PRODUCTO: ANGULO 4X1/2" 101.6X12.7MM GRADO DE ACERO A3650 CSG
 ESPECIFICACION ASTM A6/A6M 94A - CSG EMBARQUE: JOSE LUIS RAMIREZ
 PESO TEORICO(KG/MT):19.048 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
393351	.0180	.0330	.0180	.2100	.2200	.0240	.1800	.1000	.1000	.0300	1.0100	.0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (PSI/MPA)	ESFUERZO MAXIMO (PSI/MPA)	ALARGAMIENTO (2")	CHARPY V-NOTCH JOULES	CHARPY V-NOTCH LB-PIE	CHARPY V-NOTCH KG-MT
393351	58,785	81,401	28			

ATADOS DE LA COLADA

COLADA	TLJ02170	TLJ02171	TLJ02172	TLJ02173	TLJ02174	TLJ02175	TLJ02176	TLJ02177	TLJ02178	TLJ02179
393351	TLJ02170	TLJ02171	TLJ02172	TLJ02173	TLJ02174	TLJ02175	TLJ02176	TLJ02177	TLJ02178	TLJ02179
393351	TLJ02180	TLJ02182								



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

