




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
271374	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.860	0.016	0.007	0.220	0.020	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
271377	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.830	0.013	0.010	0.214	0.010	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001	
271742	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.012	0.007	0.201	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
271374	260702331A	63.372(KSI)	79.480(KSI)	20(%)
271374	260702332A	63.089(KSI)	79.259(KSI)	21(%)
271377	260702454A	63.509(KSI)	79.335(KSI)	23(%)
271377	260702455A	63.478(KSI)	79.191(KSI)	22(%)
271742	260702946A	57.050(KSI)	77.476(KSI)	25(%)
271742	260702947A	58.381(KSI)	77.221(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
271374	260703376A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000081113	000120
271374	260703377A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000081113	000120
271377	260703376A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000081113	000120
271377	260703377A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000081113	000120
271742	260703013A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
271742	260703016A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
271374	260703376A	1000905372	2512
271374	260703377A	1000905372	2512
271377	260703376A	1000905372	2512
271377	260703377A	1000905372	2512
271742	260703013A	1000905372	2512
271742	260703016A	1000905372	2512

FIN DE DATOS