




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172021	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.018	0.009	0.206	0.030	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
470743	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.011	0.013	0.288	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172021	260703631A	61.999 (KSI)	78.967 (KSI)	22(%)
172021	260703632A	60.830 (KSI)	78.058 (KSI)	21(%)
470743	260703643A	63.799 (KSI)	78.165 (KSI)	24(%)
470743	260703644A	62.867 (KSI)	77.937 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172021	260703633A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110
172021	260703637A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110
470743	260703655A	14	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172021	260703633A	1000909836	2512
172021	260703637A	1000909836	2512
470743	260703655A	1000909836	2512

FIN DE DATOS