




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172518	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.018	0.004	0.212	0.010	0.010	0.020	0.007	0.003	0.001	
272309	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.012	0.011	0.207	0.020	0.020	0.020	0.008	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172518	260704641A	53.447 (KSI)	75.679 (KSI)	24(%)
172518	260704642A	53.863 (KSI)	75.765 (KSI)	23(%)
272309	260704589A	61.607 (KSI)	76.667 (KSI)	23(%)
272309	260704590A	62.313 (KSI)	77.961 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172518	260704645A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
272309	260704645A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
272309	260704646A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
272309	260704647A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040
272309	260704648A	16	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172518	260704645A	1000914428	2741
272309	260704645A	1000914428	2741
272309	260704646A	1000914428	2741
272309	260704647A	1000914428	2741
272309	260704648A	1000914428	2741

FIN DE DATOS