




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
270616	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.012	0.008	0.215	0.020	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
470177	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.850	0.010	0.007	0.218	0.010	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
270616	260701476A	64.275 (KSI)	79.309 (KSI)	23(%)
270616	260701477A	64.546 (KSI)	79.441 (KSI)	23(%)
470177	260701480A	64.664 (KSI)	79.686 (KSI)	23(%)
470177	260701481A	64.248 (KSI)	79.239 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
270616	260704905A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
470177	260704902A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
470177	260704904A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
470177	260704905A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
270616	260704905A	1000915941	2741
470177	260704902A	1000915941	2741
470177	260704904A	1000915941	2741
470177	260704905A	1000915941	2741

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--