




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			

PRODUCTO Vigas	
--------------------------	--

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172710	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.860	0.019	0.005	0.224	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
270616	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.012	0.008	0.215	0.020	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
272528	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.013	0.006	0.212	0.020	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172710	260704999A	60.960 (KSI)	79.439 (KSI)	24(%)
172710	260705000A	61.482 (KSI)	79.856 (KSI)	22(%)
270616	260701476A	64.275 (KSI)	79.309 (KSI)	23(%)
270616	260701477A	64.546 (KSI)	79.441 (KSI)	23(%)
272528	260704994A	58.943 (KSI)	78.041 (KSI)	23(%)
272528	260704995A	59.986 (KSI)	79.210 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172710	260704999A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060
270616	260704993A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060
270616	260704994A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060
272528	260704994A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060
272528	260704998A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060
272528	260704999A	15	14	6.75	12.2	50.600	A-6	0000082387	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172710	260704999A	1000917157	2741
270616	260704993A	1000917157	2741
270616	260704994A	1000917157	2741
272528	260704994A	1000917157	2741
272528	260704998A	1000917157	2741
272528	260704999A	1000917157	2741

FIN DE DATOS