




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172645	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.820	0.017	0.006	0.236	0.020	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	
172646	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.890	0.013	0.007	0.234	0.030	0.020	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172645	260704911A	62.030 (KSI)	77.862 (KSI)	21(%)
172645	260704912A	62.900 (KSI)	79.343 (KSI)	22(%)
172646	260704910A	63.336 (KSI)	79.434 (KSI)	20(%)
172646	260704911A	61.974 (KSI)	77.926 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172645	260704946A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
172646	260704944A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
172646	260704945A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
172646	260704946A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172645	260704946A	1000916450	2741
172646	260704944A	1000916450	2741
172646	260704945A	1000916450	2741
172646	260704946A	1000916450	2741

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151