




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
173129	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.017	0.005	0.205	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
271457	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.011	0.005	0.203	0.020	0.010	0.030	0.009	0.002	0.001	
271459	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.810	0.017	0.010	0.208	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
173129	260705689A	57.061(KSI)	78.195(KSI)	20(%)
173129	260705694A	58.254(KSI)	79.249(KSI)	22(%)
271457	260702657A	65.409(KSI)	79.517(KSI)	20(%)
271457	260702658A	63.976(KSI)	78.228(KSI)	21(%)
271459	260702661A	63.259(KSI)	79.074(KSI)	21(%)
271459	260702662A	64.009(KSI)	78.976(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
173129	260705704A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
173129	260705705A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
271457	260705712A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
271457	260705713A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
271459	260705712A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
173129	260705704A	1000923739	2900
173129	260705705A	1000923739	2900
271457	260705712A	1000923739	2900
271457	260705713A	1000923739	2900
271459	260705712A	1000923739	2900

FIN DE DATOS