




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
170915	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.860	0.019	0.008	0.213	0.030	0.030	0.030	0.007	0.004	0.001	
173064	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.020	0.005	0.198	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
173135	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.021	0.007	0.243	0.030	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
170915	260702726A	59.733(KSI)	75.643(KSI)	22(%)
170915	260702727A	61.232(KSI)	75.983(KSI)	23(%)
173064	260705572A	62.686(KSI)	77.934(KSI)	21(%)
173064	260705573A	63.382(KSI)	78.263(KSI)	20(%)
173135	260705686A	59.060(KSI)	79.670(KSI)	22(%)
173135	260705687A	59.604(KSI)	79.773(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
170915	260705772A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
170915	260705773A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
170915	260705774A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
173064	260705728A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
173135	260705728A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
170915	260705772A	1000924777	2900
170915	260705773A	1000924777	2900
170915	260705774A	1000924777	2900
173064	260705728A	1000924777	2900
173135	260705728A	1000924777	2900

FIN DE DATOS