




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.05.2007	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171569	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.010	0.007	0.220	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
271502	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.830	0.018	0.009	0.223	0.040	0.030	0.030	0.006	0.004	0.001	
271605	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.012	0.007	0.230	0.020	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171569	260702766A	60.295(KSI)	76.714(KSI)	23(%)
171569	260702767A	62.143(KSI)	73.441(KSI)	24(%)
271502	260702712A	56.684(KSI)	74.229(KSI)	22(%)
271502	260702713A	57.994(KSI)	74.988(KSI)	22(%)
271605	260702634A	58.501(KSI)	76.133(KSI)	24(%)
271605	260702635A	57.051(KSI)	76.735(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171569	260705678A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
271502	260705681A	35	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
271502	260705795A	19	8	4.00	12.2	22.300	A-6	0000082751	000040
271605	260705720A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171569	260705678A	1000928977	2900
271502	260705681A	1000928977	2900
271502	260705795A	1000928977	2900
271605	260705720A	1000928977	2900

FIN DE DATOS