




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.06.2007	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172153	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.013	0.012	0.215	0.030	0.020	0.030	0.003	0.003	0.003	
172161	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.016	0.009	0.202	0.040	0.030	0.040	0.011	0.004	0.004	
173192	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.840	0.014	0.007	0.218	0.020	0.030	0.020	0.006	0.001	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172153	260703731A	58.777(KSI)	78.370(KSI)	20(%)
172153	260703732A	61.822(KSI)	79.570(KSI)	21(%)
172161	260703765A	61.047(KSI)	79.304(KSI)	22(%)
172161	260703766A	59.989(KSI)	78.195(KSI)	21(%)
173192	260705808A	67.655(KSI)	79.956(KSI)	20(%)
173192	260705809A	66.506(KSI)	79.320(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172153	260705805A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172161	260705808A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
173192	260705808A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
173192	260705809A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172153	260705805A	1000934854	2900
172161	260705808A	1000934854	2900
173192	260705808A	1000934854	2900
173192	260705809A	1000934854	2900

FIN DE DATOS