




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.06.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174396	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.020	0.007	0.220	0.010	0.020	0.040	0.005	0.005	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
174396	260706750A	57.659 (KSI)	77.840 (KSI)	23(%)									
174396	260706751A	58.946 (KSI)	79.013 (KSI)	24(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
174396	260706751A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010			
174396	260706753A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010			
174396	260706754A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000083431		000010			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
174396	260706751A	1000940762	3113										
174396	260706753A	1000940762	3113										
174396	260706754A	1000940762	3113										
FIN DE DATOS													