




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174921	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.018	0.004	0.214	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
174921	260707723A	59.213 (KSI)	76.197 (KSI)	24 (%)									
174921	260707725A	58.836 (KSI)	75.838 (KSI)	23 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
174921	260707741A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000082751		000060			
174921	260707743A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000082751		000060			
174921	260707744A	16	18	6.00	12.2	52.100	A-6	0000082751		000060			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
174921	260707741A	1000948113	2900										
174921	260707743A	1000948113	2900										
174921	260707744A	1000948113	2900										
FIN DE DATOS													