




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175053	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.015	0.007	0.212	0.020	0.020	0.030	0.005	0.003	0.001	
175059	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.011	0.007	0.212	0.040	0.020	0.030	0.009	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175053	260708140A	59.516(KSI)	79.355(KSI)	25(%)
175053	260708141A	60.136(KSI)	79.663(KSI)	23(%)
175059	260708141A	57.323(KSI)	77.783(KSI)	22(%)
175059	260708142A	60.574(KSI)	79.547(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175053	260708140A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387	000080
175053	260708141A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387	000080
175059	260708141A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387	000080
175059	260708142A	10	18	7.50	12.2	81.800	A-6	0000082387	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175053	260708140A	1000950674	2741
175053	260708141A	1000950674	2741
175059	260708141A	1000950674	2741
175059	260708142A	1000950674	2741

FIN DE DATOS