




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.07.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275146	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.850	0.011	0.003	0.220	0.020	0.010	0.030	0.003	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
275146	260708402A	56.480 (KSI)	76.249 (KSI)	25 (%)									
275146	260708403A	56.368 (KSI)	76.283 (KSI)	26 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
275146	260708412A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823		000050			
275146	260708413A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823		000050			
275146	260708414A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000083823		000050			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
275146	260708412A	1000953095	3233										
275146	260708413A	1000953095	3233										
275146	260708414A	1000953095	3233										
FIN DE DATOS													