

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 05/08/07 11:55:35  
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE  
 PEDIDO: 150013 CONTRATO:3355 REMISION: 344179-1  
 PRODUCTO: VIGA 6" 152.4MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94  
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: NUEVO MILENIO  
 PESO TEORICO(KG/MT):18.602 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
372001	.0090	.0270	.0090	.2100	.2200	.0240	.2800	.0900	.1400	.0030	.8100	.0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO %
372001	55,085	77,381	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA								
372001	THG01719	THG01723	THG01726	THG01727	THG01728	THG01729	THG01730	THG01731



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD