




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
275379	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.017	0.010	0.202	0.010	0.040	0.030	0.007	0.003	0.001	
275392	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.880	0.016	0.007	0.224	0.020	0.040	0.020	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
275379	260709312A	60.652(KSI)	77.565(KSI)	22(%)
275379	260709313A	59.308(KSI)	76.803(KSI)	23(%)
275392	260708894A	62.741(KSI)	77.763(KSI)	20(%)
275392	260708895A	61.633(KSI)	78.068(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
275379	260709353A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275392	260709353A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275392	260709354A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030
275392	260709356A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000083823	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
275379	260709353A	1000959954	3233
275392	260709353A	1000959954	3233
275392	260709354A	1000959954	3233
275392	260709356A	1000959954	3233

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--