




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175844	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.900	0.017	0.006	0.231	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	
175869	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.023	0.009	0.220	0.020	0.030	0.030	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175844	260709530A	60.990(KSI)	76.924(KSI)	22(%)
175844	260709531A	60.347(KSI)	76.256(KSI)	23(%)
175869	260709603A	63.096(KSI)	78.119(KSI)	22(%)
175869	260709612A	63.346(KSI)	78.372(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175844	260709649A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
175869	260709647A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
175869	260709648A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010
175869	260709649A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000083972	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175844	260709649A	1000963943	3302
175869	260709647A	1000963943	3302
175869	260709648A	1000963943	3302
175869	260709649A	1000963943	3302

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--