




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176176	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.022	0.008	0.209	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	
176178	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.890	0.016	0.005	0.217	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176176	260709886A	61.758(KSI)	79.372(KSI)	23(%)
176176	260709887A	61.580(KSI)	78.476(KSI)	25(%)
176178	260709890A	60.920(KSI)	77.287(KSI)	21(%)
176178	260709891A	63.776(KSI)	78.074(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176176	260709889A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176178	260709893A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050
176178	260709894A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000083972	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176176	260709889A	1000965609	3302
176178	260709893A	1000965609	3302
176178	260709894A	1000965609	3302

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--