




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
175977	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.026	0.005	0.210	0.010	0.030	0.030	0.004	0.005	0.001	
175979	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.021	0.006	0.209	0.010	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
175977	260709742A	62.404(KSI)	79.653(KSI)	21(%)
175977	260709743A	61.563(KSI)	78.493(KSI)	22(%)
175979	260709734A	61.396(KSI)	78.791(KSI)	24(%)
175979	260709735A	61.639(KSI)	78.634(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
175977	260709745A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175977	260709746A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020
175979	260709748A	18	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000083972	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
175977	260709745A	1000964572	3302
175977	260709746A	1000964572	3302
175979	260709748A	1000964572	3302

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151