




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176516	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.024	0.006	0.190	0.020	0.020	0.020	0.003	0.004	0.001	
176518	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.016	0.006	0.213	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
472446	ASTM A-36/A-572-50	0.174	0.880	0.013	0.005	0.179	0.030	0.030	0.030	0.009	0.003	0.015	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176516	260710377A	65.355(KSI)	79.410(KSI)	21(%)
176516	260710378A	64.433(KSI)	78.751(KSI)	22(%)
176518	260710392A	60.392(KSI)	78.447(KSI)	22(%)
176518	260710393A	60.966(KSI)	79.256(KSI)	20(%)
472446	260710428A	66.500(KSI)	79.100(KSI)	21(%)
472446	260710429A	67.186(KSI)	78.961(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176516	260710434A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
176518	260710434A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
176518	260710435A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
472446	260710436A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176516	260710434A	1000969745	3379
176518	260710434A	1000969745	3379
176518	260710435A	1000969745	3379
472446	260710436A	1000969745	3379

FIN DE DATOS