




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
276532	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.890	0.022	0.006	0.211	0.020	0.020	0.030	0.004	0.004	0.002	
276533	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.860	0.010	0.008	0.204	0.020	0.020	0.030	0.003	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
276532	260710563A	56.566(KSI)	74.972(KSI)	22(%)
276532	260710564A	56.828(KSI)	75.175(KSI)	24(%)
276533	260710567A	59.060(KSI)	77.405(KSI)	23(%)
276533	260710568A	58.459(KSI)	76.586(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
276532	260710587A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020
276532	260710588A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020
276533	260710590A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
276532	260710587A	1000971615	3379
276532	260710588A	1000971615	3379
276533	260710590A	1000971615	3379

FIN DE DATOS