




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
472498	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.018	0.006	0.200	0.020	0.020	0.020	0.004	0.005	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
472498	260710919A	61.633(KSI)	77.551(KSI)	21(%)									
472498	260710920A	60.498(KSI)	76.333(KSI)	23(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
472498	260710923A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084925		000040			
472498	260710924A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084925		000040			
472498	260710925A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084925		000040			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
472498	260710923A	1000980191	3561										
472498	260710924A	1000980191	3561										
472498	260710925A	1000980191	3561										
FIN DE DATOS													