




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.09.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176613	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.022	0.012	0.206	0.050	0.100	0.060	0.028	0.003	0.001	
472498	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.018	0.006	0.200	0.020	0.020	0.020	0.004	0.005	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176613	260710927A	60.048(KSI)	76.974(KSI)	22(%)
176613	260710928A	58.057(KSI)	78.216(KSI)	23(%)
472498	260710919A	61.633(KSI)	77.551(KSI)	21(%)
472498	260710920A	60.498(KSI)	76.333(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176613	260710927A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084860	000060
176613	260710929A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084860	000060
472498	260710926A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084925	000040
472498	260710927A	12	14	8.00	12.2	71.400	A-6	0000084860	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176613	260710927A	1000980186	3547
176613	260710929A	1000980186	3547
472498	260710926A	1000980186	3561
472498	260710927A	1000980186	3547

FIN DE DATOS