




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176249	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.890	0.020	0.014	0.216	0.050	0.030	0.030	0.005	0.004	0.001	
176250	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.870	0.017	0.010	0.215	0.030	0.030	0.030	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
176249	260709996A	60.740 (KSI)	77.242 (KSI)	24(%)
176249	260709997A	59.774 (KSI)	76.852 (KSI)	23(%)
176250	260711174A	56.820 (KSI)	74.442 (KSI)	25(%)
176250	260711175A	56.917 (KSI)	75.187 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
176249	260711188A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000084710	000140
176249	260711189A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000084710	000140
176250	260711174A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000084710	000140
176250	260711176A	10	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000084710	000140

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
176249	260711188A	1000981214	3504
176249	260711189A	1000981214	3504
176250	260711174A	1000981214	3504
176250	260711176A	1000981214	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--