




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177223	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.900	0.014	0.009	0.221	0.030	0.020	0.030	0.008	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177223	260711269A	61.906 (KSI)	79.263 (KSI)	22 (%)									
177223	260711270A	62.898 (KSI)	79.897 (KSI)	21 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177223	260711299A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710		000070			
177223	260711300A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710		000070			
177223	260711301A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710		000070			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177223	260711299A	1000981656	3504										
177223	260711300A	1000981656	3504										
177223	260711301A	1000981656	3504										
FIN DE DATOS													