




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
176275	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.880	0.013	0.006	0.198	0.020	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
176275	260711246A	57.229 (KSI)	76.092 (KSI)	21 (%)									
176275	260711247A	57.628 (KSI)	77.360 (KSI)	22 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
176275	260711249A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710		000150			
176275	260711250A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710		000150			
176275	260711251A	10	16	7.00	12.2	84.800	A-6	0000084710		000150			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
176275	260711249A	1000981320	3504										
176275	260711250A	1000981320	3504										
176275	260711251A	1000981320	3504										
FIN DE DATOS													