




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177330	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.900	0.017	0.009	0.227	0.020	0.020	0.020	0.008	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177330	260711449A	59.777 (KSI)	77.813 (KSI)	23 (%)									
177330	260711450A	60.681 (KSI)	78.885 (KSI)	22 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177330	260711450A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017		000020			
177330	260711451A	24	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017		000020			
177330	260711452A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000085017		000020			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177330	260711450A	1000982991	3600										
177330	260711451A	1000982991	3600										
177330	260711452A	1000982991	3600										
FIN DE DATOS													