




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
174931	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.013	0.010	0.180	0.020	0.020	0.030	0.004	0.004	0.001	
177222	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.860	0.016	0.009	0.214	0.020	0.020	0.030	0.004	0.004	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
174931	260708093A	62.851(KSI)	77.529(KSI)	22(%)
174931	260708094A	63.865(KSI)	78.431(KSI)	21(%)
177222	260711316A	64.985(KSI)	79.677(KSI)	22(%)
177222	260711317A	64.845(KSI)	79.379(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
174931	260711324A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177222	260711322A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177222	260711323A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070
177222	260711324A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000084710	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
174931	260711324A	1000981936	3504
177222	260711322A	1000981936	3504
177222	260711323A	1000981936	3504
177222	260711324A	1000981936	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--