




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277461	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.860	0.018	0.010	0.224	0.010	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
277461	260711711A	62.319 (KSI)	79.210 (KSI)	23(%)									
277461	260711712A	62.440 (KSI)	78.934 (KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
277461	260711713A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710		000050			
277461	260711714A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710		000050			
277461	260711715A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000084710		000050			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
277461	260711713A	1000984734	3504										
277461	260711714A	1000984734	3504										
277461	260711715A	1000984734	3504										
FIN DE DATOS													