




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177804	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.880	0.017	0.009	0.212	0.030	0.030	0.030	0.011	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177804	260712404A	61.090 (KSI)	78.933 (KSI)	24(%)									
177804	260712405A	61.686 (KSI)	79.268 (KSI)	22(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177804	260712471A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
177804	260712472A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
177804	260712473A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177804	260712471A	1000990375	3379										
177804	260712472A	1000990375	3379										
177804	260712473A	1000990375	3379										
FIN DE DATOS													