




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178208	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.810	0.017	0.009	0.185	0.010	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
278420	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.840	0.013	0.007	0.240	0.020	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178208	260713514A	64.558 (KSI)	79.098 (KSI)	20 (%)
178208	260713515A	63.566 (KSI)	78.013 (KSI)	21 (%)
278420	260713518A	65.142 (KSI)	79.101 (KSI)	21 (%)
278420	260713519A	63.858 (KSI)	78.017 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178208	260713568A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
178208	260713569A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278420	260713527A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178208	260713568A	1000998604	3504
178208	260713569A	1000998604	3504
278420	260713527A	1000998604	3504

FIN DE DATOS