




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178256	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.830	0.011	0.004	0.223	0.030	0.020	0.030	0.008	0.003	0.001	
278529	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.020	0.010	0.214	0.010	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178256	260713581A	63.882(KSI)	79.203(KSI)	22(%)
178256	260713582A	64.583(KSI)	77.383(KSI)	23(%)
278529	260713753A	58.953(KSI)	78.304(KSI)	22(%)
278529	260713754A	59.703(KSI)	79.162(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178256	260713761A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710	000110
278529	260713758A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710	000110
278529	260713759A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710	000110
278529	260713761A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178256	260713761A	1001000209	3504
278529	260713758A	1001000209	3504
278529	260713759A	1001000209	3504
278529	260713761A	1001000209	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--