




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
278551	ASTM A-36/A-572-50	0.216	0.890	0.021	0.010	0.209	0.040	0.030	0.020	0.010	0.003	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
278551	260713845A	62.200 (KSI)	78.554 (KSI)	20 (%)									
278551	260713846A	62.036 (KSI)	77.676 (KSI)	21 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
278551	260714003A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710		000110			
278551	260714005A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710		000110			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
278551	260714003A	1001003324	3504										
278551	260714005A	1001003324	3504										
FIN DE DATOS													